



Vaše žádost zn.:

ze dne: 07.04.2017

Naše značka: O17610084712/OTPČLI/če

Vyřizuje: Ing. Helena Černá

Adresa: Přítkovská 1689,  
415 50 Teplice

Pracoviště: OTPČ Česká Lípa

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 21.04.2017

**KH-Mosty**

**Hrnčířská 2985**

**47001 Česká Lípa**

## Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	<b>Oprava mostu přes Dubnický potok u čp. 59, Dubnice</b>
Účel vyjádření:	<b>Realizace stavby</b>
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Dubnice pod Ralskem Část obce: Dubnice pod Ralskem
	Katastrální území: Dubnice pod Ralskem, Číslo parcely: 3690/1
Žadatel a projektant:	Viz adresa
Investor:	Obec Dubnice
Vlastník dotčené IS	SVS rozvodný vodovodní řad PE 110
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

### Kapacita stavby:

Železobetonové rámy vykazují degradaci v místech spojů. Na mostě chybí římsy, čelní zeď na výtoku je vydrolená a propadá. Koryto na výtoku je podemleté. Systém vodotěsné izolace pravděpodobně chybí. Na mostě chybí normové zábradlí. Na vtoku se nachází ocelová chránička vodovodu, na výtoku se nachází ocelová chránička telefonního vedení. S těmito sítěmi nebude během stavby manipulováno, budou pouze ochráněny. Na vtoku se nachází vzrostlý strom, který bude nutné pokácet a na výtoku lískový keř. Z důvodu statického zajištění nosné konstrukce je nutná obnova mostu nahrazením stávající konstrukce konstrukcí železobetonového polorámu. Stávající skladba vozovky bude odtěžena až na horní líc nosné konstrukce. Bude provedena demolice stávajícího mostu a odtěžení prostoru za opěrami. Stávající kamenná a betonová křídla budou rozebrána. Budou zhotoveny železobetonové opěry a mostovka. Mostovka i rub opěr bude opatřena systémem vodotěsné izolace. Vyzdí se nová kamenná křídla z nového materiálu. Bude osazeno ocelové zábradlí. Za opěrami se osadí drenážní potrubí a provede se hutněný zásyp ze štěrkodrti. Nové asfaltové vrstvy budou plynule napojeny na stávající úseky. Dno bude vyčištěno a provede se těžký zához z kamene tl. 200 mm. Výstavba se předpokládá ve stavební sezóně 2017 a délka výstavby bude trvat 1,5 měsíce.

**Vodovodní potrubí na vtoku bude během stavby provizorně podepřeno dřevěnými hranoly. Šoupě, které se nachází asi dva metry od opěry, bude chráněno záporovým pažením. Výkop stavební jámy nesmí být dále než k tomuto pažení.**

Před zhotovením pažení budou sítě pečlivě vytýčeny, aby nedošlo k jejich poškození. Během stavby bude stav vodovodního potrubí průběžně kontrolován.

**Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 417 808 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: scvk@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



### Obecné podmínky pro realizaci stavby:

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:

1. Bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů / opěrné stěny, atd. /.
2. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
3. Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytyčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.
- kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revák, tel. 487 521521; [ladislav.revak@scvk.cz](mailto:ladislav.revak@scvk.cz),
- příp. dispečink Liberec, na základě objednávky.
4. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
5. **Zahájení prací** nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno **ukončení** stavebních prací.
6. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
7. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tímto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
8. Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.
9. **Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.**
10. Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
11. Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a k souvisejícím akcím v předmětné věci.
12. Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční **protokolární převzetí** místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy.
13. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

**Za předpokladu, že výše uvedené podmínky a požadavky budou zakotveny do příslušného rozhodnutí, souhlasíme s jeho vydáním.**

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 / DIČ: CZ49099451  
107

ing. Helena Č e r n á  
oddělení technicko provozní činnosti