

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE.: 26.10.2016  
NAŠE ZN.: POH/44346/2016-2/301100  
VYŘIZUJE: Ing. D. Kiňovičová  
TEL.: 416 707 858  
MOBIL:  
E-MAIL: kinovicova@poh.cz  
DATUM: 1.12.2016

KH Mosty  
Hrnčířská 2985  
470 01 Česká Lípa

Kontaktní adresa:  
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 41155 Terezín, tel 416 707 811

### **Oprava mostu přes Dubnický potok u č. p. 59, Dubnice**

Vážení,

k Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 27. října 2016, Vám sdělujeme naše následující stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

### **S realizací předmětné stavby souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

1. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku Dubnický potok (IDVT: 10227631) je k ní dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
3. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
4. V blízkosti vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
5. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn.
6. Projektová dokumentace bude předložena k vyjádření správci vodního toku (IDVT: 10227631), kterým je dle našich podkladů státní podnik Lesy ČR.

Stávající vedení vodovodu na návodní straně mostu doporučujeme v rámci stavby přeložit tak, aby nezasahovalo do průtočného profilu. Vlivem rekonstrukce mostu dojde k mírnému navýšení spodního okraje mostovky. V případě průchodu povodně může dojít k namáhání vodovodu proudící vodou a zachycení naplavenin, které mohou zapříčinit jeho poškození, částečné ucpání mostní konstrukce a tím zhoršit odtokové poměry.

Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Dále upozorňujeme na povinnosti, které pro vlastníky vodních děl a vlastníky staveb v korytech vodních toků (most) vyplývají z § 52 a 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (čištění průtočného profilu mostu apod.).

Souřadnice křížení mostu s VT dle CEVT: X = 975860, Y = 705829.

**Předmětem vyjádření** je oprava mostu převádějícího místní komunikaci přes Dubnický potok u č. p. 59, Dubnice na p. p. č. 3364/1, 3690/1, 3357 v k. ú. Dubnice pod Ralskem. Stávající prefabrikovaná železobetonová rámová konstrukce mostu bude nahrazena polorámovou konstrukcí (žb mostovka tl. 350 - 325 mm na žb opěrách). Do nových říms bude zakotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Stávající křídla mostu budou rozebrána. Dvě křídla na vtoku a jedno na výtoku na PB (všechny délky 2 m) budou vyžděna nová z kamene na nových betonových základových pasech. Dojde ke zvětšení průtočného profilu (nově 2,1 x 2,315 m; původně cca 1,5 x 2 m). Dno VT bude vyčištěno a zpevněno těžkým záhozem z kamene tl. min. 200 mm (resp. 200 x 200 x 300 mm), který bude oboustranně zaprahován. Investorem stavby je obec Dubnice. Vodní útvar: Ploučnice od pramene po Panenský potok; OHL\_0950. ČHP: 1-14-03-0110-0-00, mapa: 03-13-23

S pozdravem



Povodí Ohře, státní podnik  
závod Terežín  
Pražská 319  
IČ. 70889988  
web. www.poh.cz  
Terežín 411 55  
DIČ. CZ7088998

Ing. Václav Vyšín  
vedoucí TS

#### Příloha

DSP (KH Mosty; 10/2016)

#### Rozdělovník

POh.řed. Chomutov - odbor VR

POh.PS Česká Lípa

CE: 1-14-03-0110 (705829, 975860); VH ev. 313/...

HP 8-7

chrono

vlastní